



内蒙古内化科技有限公司
INNER MONGOLIA NEIHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

NHKJ-BG-01

第 1 页 共 5 页



170512050002
有效期2023年01月22日

检 测 报 告

(2018) NHKJE-074

项 目 名 称: 内蒙古博源联合化工有限公司水质自
行检测

委 托 单 位: 内蒙古博源联合化工有限公司

检 测 类 别: 委托检测

报告发出日期: 2018年7月31日

内蒙古内化科技有限公司





声 明

1. 本报告未加盖 CMA 章、骑缝章及内蒙古内化科技有限公司检验检测专用章无效。
2. 复制本报告未重新加盖 CMA 章、骑缝章及内蒙古内化科技有限公司检验检测专用章无效。
3. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改、增删无效。
5. 如对本报告有异议，及时向我公司提出，自报告签发日起 15 个工作日后不予受理。
6. 本报告仅对所采（来）样品检测参数负责。
7. 未经本公司同意，不得将本报告用于评优、广告等与委托目的不相一致的其他活动。

通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区科尔沁南路 69 号留学人员创业园 0502 室

邮政编码：010010

联系电话：0471—4995816

传真号码：0471—4995816

3、检测结果 (单位: mg/L, 检出限带 L 为未检出)

检测点位	pH (无量纲)	悬浮物	色度 (稀释倍数)	BOD ₅	COD _{Cr}	氨氮	总氮	动植物油	石油类
清洁废水出口	8.77	6	8	3.5	12	0.069	1.44	1.99	2.33
标准限值	6~9	70	50	20	100	15	—	10	5
是否达标	是	是	是	是	是	是	—	是	是
检测点位	总磷	总汞	总镉	总铅	总砷	六价铬	阴离子表面活性剂		粪大肠菌群 (个/L)
清洁废水出口	0.069	0.00082	0.0001L	0.001L	0.0045	0.004L	0.05L		<20
标准限值	—	0.05	0.1	1.0	0.5	0.5	5.0		—
是否达标	—	是	是	是	是	是	是		—
执行标准	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 中表 1、表 4 的一级标准限值								

——报告结束——

报告编制人: 胡文婷 审核人: 杨子慧 批准人: 高有明

日期: 2018 年 7 月 31 日

